

Individuelle Netzentgelte Atypische Netznutzung



Hochlastzeitfenster EWE NETZ für 2011

Spannungsebene	Winter	Frühling	Sommer	Herbst
Netzebene 4 Umspannung 110/20kV	17:00 - 20:00			
Netzebene 5 Mittelspannungsnetz 20kV	16:45 - 19:45			16:30 - 19:30
Netzebene 6 Umspannung 20/0,4kV	17:00 - 20:00			16:30 - 19:30
Netzebene 7 Niederspannungsnetz 0,4kV	16:45 - 19:45			

Die Ermittlung der Lastfenster erfolgte gemäß des BNetzA-Leitfadens zur Genehmigung individueller Netzentgeltvereinbarungen nach §19, Abs.2, S. 1 und 2 StromNEV (2011).