

# Werkstattsausrüstung für Betriebe des Gas- Installationshandwerks

Firma: \_\_\_\_\_

Straße: \_\_\_\_\_ Ort: \_\_\_\_\_

Werkstattanschrift: \_\_\_\_\_

## 1 Anforderungen

Die Werkstattsausrüstung hat in Art und Umfang dem Tätigkeitsbereich und der Anzahl der Beschäftigten zu entsprechen. Im einzelnen sind mindestens erforderlich:

## 2 Ausrüstungsgegenstände / Werkzeuggarnitur für die Ver- und Bearbeitung von:

- 2.1 verzinkten Stahlleitungen (DIN 2440 etc.)
- 2.2 Kupferleitung (DIN 1057 etc.)
- 2.3 alternativen Rohrsystemen
- 2.4 Bügelsäge, Rohrabschneider mit Rohrrinnenfräser, Handkluppe für Whitworth-Gewinde (DIN 2999 konisch), Lötgeschirr / Pressgeschirr für Kupfersysteme, Werkbank mit (Rohr)-Schraubstock, verschiedene Rohrzangen, Gewindeschneidöl (DVGW zugelassen), Bohrmaschine, je ein Satz Gabel- und Armaturenschlüssel, Werkzeugtasche mit Kleinmaterial und Stoppuhr, Dichtungsmaterial (DVGW zugelassen)

## 3 Mess- und Prüfgeräte

- 3.1 Abgasmessgerät für CO<sub>2</sub>, CO u. O<sub>2</sub> - Messung. und Abgastemperatur (elektronisch).....
- 3.2 Prüfgerät für die Vor- und Hauptprüfung der Gas-Leitung gemäß TRGI.....
- 3.3 Messgeräte zur Gasdruckbestimmung (Düsendruck mit 0,05 mbar Auflösung und Leitungsdruck)
- 3.4 Prüfgerät für die Leckmengenbestimmung gemäß TRGI (Gebrauchsfähigkeit) und / oder Leckratenmessgerät
- 3.5 Gasspürgerät zum Nachweis von Leitungsleckstellen (... für Methangase) .....

## 4 Gesetze, Verordnungen und technische Regeln in der gültigen Fassung (mit Eigentumserklärung)

- 4.1 DVGW-Arbeitsblatt G 600 „Technische Regeln für Gasinstallationen“
- 4.2 DVGW-Arbeitsblatt G 624 „Nachträgliches Abdichten von Gas-Leitungen“(kein Leckmengenmeßgerät vorhanden)
- 4.3 DVGW-Arbeitsblatt G 600-B „Beiblatt zum DVGW-Arbeitsblatt G 600“; Unterlagen zur Manipulationserschwerung
- 4.4 Landes-Feuerungsverordnung
- 4.5 DVGW-TRGI 2008 in der aktuellen Ausgabe / ZVSHK- Betriebsanleitung

## 5 Gesetze, Verordnungen und technische Regeln ( ... als Empfehlung)

- 5.1 DVGW-Arbeitsblatt G 459/I „Gas-Hausanschlüsse“
- 5.2 DVGW-Arbeitsblatt G 631 „Installation von gewerblichen Gas-Verbrauchseinrichtungen“
- 5.3 DVGW-Arbeitsblatt G 634 „Installation von Gasgeräten in gewerblichen Küchen in Gebäuden“
- 5.4 DIN 18381 ATV - Gas-, Wasser- und Entwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden
- 5.5 DVGW-Arbeitsblatt GW 2 „Verbinden von Kupferrohren für die Gas- und Trinkwasser-Installation ...“
- 5.6 Handbuch zu den technischen Regeln für Gas-Installationen (Kommentar von Sander, Wüst u. Zingrefe)

## 6 Überprüfung

Die Überprüfung der Einhaltung der Anforderungen erfolgt durch Beauftragte des Bezirks- / Landes-Installateurausschusses (BIA / LIA). Für die Überprüfung sind die Nachweise einer ausreichenden Betriebshaftpflichtversicherung und der Nachweis über die Mitgliedschaft in der Berufsgenossenschaft vorzulegen. Die Kosten für die Überprüfung werden vom Antragsteller übernommen.

Nicht vom Antragsteller auszufüllen	
Ja	nein
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Ich/wir versicher (n)e, dass alle aufgeführten Gegenstände immer zu meiner / unserer Verfügung stehen.

\_\_\_\_\_  
Ort Datum Unterschrift u. Firmenstempel des Antragstellers

Die Anforderungen an die Werkstattsausrüstung sind  erfüllt  nicht erfüllt

\_\_\_\_\_  
Ort Datum Unterschrift des Beauftragten des BIA der EWE NETZ GmbH