



Technische Anschlussbedingungen

TAB 2007

für den Anschluss an das Niederspannungsnetz

Gültig ab: 1. Januar 2008

Im Netzbereich der EWE NETZ GmbH werden ab 1. Januar 2008 die „Technischen Anschlussbedingungen für den Anschluss an das Niederspannungsnetz (TAB 2007)“ wirksam.

Die TAB entsprechen dabei dem Musterwortlaut des Verbandes der Netzbetreiber – VDN – in der Fassung vom 1. Juli 2007.

Zusätzlich gelten zum Musterwortlaut folgende Ergänzungen:

zu 1 Geltungsbereich

(5) Die TAB 2007 gelten ab dem 1. Januar 2008

zu 7.2 Ausführung der Zählerplätze und A3.2 Zählerplatzflächen mit integrierter Befestigungs- und Kontaktiereinrichtung (BKE-I)

Um diskriminierungsfrei für Netz- und Messstellenbetreiber den Einsatz der auf den Markt befindlichen Mess- und Steuereinrichtungen zu ermöglichen, sind nur Zählerplatzflächen gemäß Anlage A3.1 Zählerplatzflächen mit Drei-Punkt-Befestigung im Netzgebiet der (Name Netzbetreiber) zulässig.

zu 12 Auswahl von Schutzmaßnahmen

(1) Netzsystem:

Im Netzgebiet der EWE NETZ GmbH gilt ab 1. April 2008 das TN-Netzsystem. Bis dahin gilt in bestimmten Bereichen der Netzregionen Delmenhorst/Cuxhaven und Bremervörde/Seevetal das TT-Netzsystem.

Bei Kundenanlagen mit einem Freileitungsanschluss oder mit Freileitungsanteilen in der Zuleitung sind auch nach dem 1. April 2008 Schutzmaßnahmen nach dem TT System vorzunehmen.

Die Netzregionen erteilen auf Nachfrage weitere Auskunft.

EWE NETZ GmbH
Cloppenburger Str. 302
26133 Oldenburg
Tel.: 0441 4808-0

info@ewe-netz.de www.ewe-netz.de