

Tätigkeiten bei allen Objekten

- » Hinweis: Im Vorfeld vor jedem Pflegegang bei der zuständigen Organisationseinheit der EWE NETZ anmelden
- » Mit den ausgehändigte Schlüssel sind nur die in der Einweisung beschriebenen Anlagenteile zu öffnen.
- » Grünflächen mähen und Kantenschnitt
- » Zugehörige Grabenböschung reinigen
- » Unrat und Geäst auf der Anlage und von den Dachflächen entfernen
- » Rückschnitt (1x jährlich) an Zuwegung und über gepflasterter Fläche bis 2,50m Höhe
- » Pflanzenflächen/Beete von Unkraut befreien
- » Schnittgut, Laub, Schmutzwasser und anfallende Schlicke ordnungsgemäß entsorgen
- » Entwässerungsöffnungen reinigen
- » Befestigte Kies-, Schotter- und Pflasterflächen reinigen und von Gras- und Kräuterbewuchs befreien
- » Entdeckte Mängel aufnehmen und melden
- » Dokumentation und Rückmeldung der Arbeit


Zusatzarbeiten

Folgende Zusatzarbeiten sind vor Ausführung anzumelden:

Dazu zählen z. B.:

- » Beseitigung kleinerer Versackungen (> 1 m²) im Pflaster/Platten
- » Ausbesserungen an Holzeinfriedungen/Begrenzungspfähle

Die Durchführung mittels Vorher-/Nachherfoto belegen!



TK-, CDMA- & Stromschaltstationen
(ohne Freiluftanlagen)

Tätigkeiten

- » Im Vorfeld Anmeldung bei der zuständigen Netztechnik E/TK
- » Dachrinnen und Fallrohre reinigen (2x pro Jahr)



Strom-Netzstationen

Tätigkeiten

- » Im Vorfeld Anmeldung bei der zuständigen Bezirksmeisterei
- » Dachrinnen und Fallrohre reinigen, soweit vorhanden (1x pro Jahr)



Umspannwerk und Stromschaltstationen
(mit Freiluftanlagen)

Tätigkeiten




- » Im Vorfeld Anmeldung bei der zuständigen Netztechnik E/TK
- » Dachrinnen- und Fallrohrreinigung (2x pro Jahr)

Sicherheitsbestimmungen

- » Alle Arbeiten dürfen nur von elektrotechnisch unterwiesenen Personen (EUP) durchgeführt werden
- » Die EUP muss durch die EWE NETZ in den Arbeitsbereich eingewiesen werden
- » Vor Beginn der Arbeiten verschafft sich die EUP einen Überblick und informiert seine Arbeitskräfte über alle Gefahren
- » Beim Betreten und Verlassen der Betriebsstätte muss eine An- und Abmeldung bei zwei zuständigen Netzleitstellen erfolgen
- » Aufsitzrasenmäherhöhe max. 2,00 m, inkl. Vorrichtung die Aufstehen verhindert



Nur von unterwiesenen Personen durchzuführen



Gasdruckregelanlagen

Tätigkeiten


- » Im Vorfeld Anmeldung bei der zuständigen Bezirksmeisterei
- » Öffnen und reinigen der Straßenkappen
- » Dachrinnen- und Fallrohrreinigung (2 x pro Jahr)
- » Rückschnitt um Ausblaseleitungen gemäß Ex-Schutz-Plan
- » Farbliche Kennzeichnung erneuern, sobald nicht mehr zu erkennen (Farbe darf nicht in Spalten gelangen, Farbnasen ggf. entfernen)

Hinweis

Zu jedem Pflegegang einer Gasdruckregelanlage gehört die Pflege aller Armaturenplätze innerhalb eines Radius von 40 m

Sicherheitsbestimmungen

- » Arbeiten mit offener Flamme dürfen nicht erfolgen
- » Einholung einer tagesaktuellen Einweisung, Arbeitsplatzfreigabe und Gasfreimessung bei der EWE NETZ für Arbeiten an Armaturenplätzen mit oberirdischen Anlagenteilen (beinhaltet auch Leitungen)
- » Vor und während der Arbeiten einen Überblick über Anlage und Gefahren verschaffen



Armaturenplätze an Gashochdruckleitungen

Tätigkeiten

- » Im Vorfeld Anmeldung bei der zuständigen Bezirksmeisterei
- » Öffnen und reinigen der Straßenkappen
- » Überprüfen der Markierung von Straßenkappen
- » Farbliche Kennzeichnung erneuern, sobald nicht mehr zu erkennen (Farbe darf nicht in Spalten gelangen, Farbnasen ggf. entfernen)

Farbdefinitionen

- » Ausbläser/-armaturen: „gelb“ - RAL 1021
- » Abgangsarmaturen: „rot“ - RAL 3000
- » Streckenarmaturen: „schwarz“ – RAL 9017
- » Umgangsarmaturen: „blau“ – RAL 5010
- » KKS-Messstellen/Grundwasserabsenkungspunkte: „grün“ – RAL 6001

Sicherheitsbestimmungen

- » Armaturen dürfen nicht betätigt werden
- » Ausbläserflansche dürfen nicht geöffnet werden
- » Oberirdische Anlagenteile: immer Einweisung und Gasfreimessung durch EWE NETZ einholen
- » Vermutete Undichtigkeiten oder Auffälligkeiten sind unverzüglich zu melden
- » Keine Arbeiten mit offener Flamme

» Hinweis:

Grundlage für alle Arbeiten ist die Leistungsbeschreibung.



Nur von unterwiesenen Personen durchzuführen

