

Guten Tag liebe Fachkolleginnen und Fachkollegen,

im Zuge der deutschlandweiten Vereinheitlichung von Vorgaben wurde unsere [Umsetzungshilfe](#) für die Steuerung der Anlagen über intelligente Messsysteme angepasst.

Dies umfasst insbesondere folgende Änderungen (Kapitel 4.1):

- Die Anzahl der Übergabekontakte für Relais wurde von acht auf sechs reduziert. Die zuvor drei separaten Spannungsversorgungsquellen für die Steuerungskontakte gemäß EEG wurden zu einer gemeinsamen Spannungsversorgung zusammengeführt.
- Auch bei der Relaissteuerung der steuerbaren Lasten gemäß §14a EnWG erfolgte eine Vereinheitlichung: Künftig wird ein Schließerkontakt anstelle eines Öffnerkontakts verwendet.

Weiterführende Informationen zu Steuerboxen und deren Einbau:

Mit der Energierechtsnovelle aus Februar diesen Jahres wurde der Blick neben dem Smart-Meter-Rollout verstärkt auf den systemischen Nutzen der Steuerbarkeit ausgerichtet. So müssen seit dem 25. Februar 2025 nicht nur steuerbare Verbrauchseinrichtungen nach §14a EnWG, sondern auch Erzeugungsanlagen mit sogenannten Steuerungseinrichtungen bzw. Steuerboxen ausgestattet werden. Anlagen unter 100 kW müssen zudem ihre Einspeiseleistung auf 60 % begrenzen (ausgenommen Steckersolargeräte). Erst mit dem Einbau von Steuerboxen und einem erfolgreichen Steuerbarkeitscheck darf die Leistungsreduzierung von Erzeugungsanlagen aufgehoben werden.

Die Vorbereitungen zum massenhaften Rollout sind sowohl in der Branche als auch bei EWE NETZ noch nicht abgeschlossen. Derzeit laufen die Anpassungen an den Prozessen und in der IT-Landschaft. Der Einbau von Steuerboxen in einer ersten Anlauf- und Einführungsphase startet im Jahresverlauf 2026. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Anlauf- und Einführungsphase beginnt der massenhafte Rollout an Steuerboxen.

Freundliche Grüße

Christoph Thöle

Geschäftsfeld Energienetze

Asset Management Energie | Netzentwicklung Strom

EWE NETZ GmbH

Cloppenburger Straße 302

26133 Oldenburg

E-Mail: fmo@ewe-netz.de

Internet: www.ewe-netz.de

Handelsregister Amtsgericht Oldenburg HRB 5236

Vorsitzender des Aufsichtsrates: Dr. Frank Reiners

Geschäftsführung: Torsten Maus (Vorsitzender), Jörn Machheit