

Wartung Ihres Gasgeräts dringend empfohlen!

Bei der Überprüfung Ihres Gasgeräts hat Ihr Schornsteinfeger einen Messwert von ppm Kohlenmonoxid (CO) unverdünnt festgestellt. Ein Abgaswert unter 1.000 ppm CO unverdünnt ist im Betrieb der aktuellen Erdgassorte „L“ nach Kehr- und Überprüfungsordnung (KÜO) einwandfrei. Für die bald anstehende Umstellung Ihres Gasgeräts auf H-Gas ist dieser Wert jedoch zu hoch. Daher wenden Sie sich in den nächsten Wochen bitte an Ihren Installateur und lassen Ihr Gerät warten.

EWE NETZ ist nach dem Energiewirtschaftsgesetz (§ 19a) verpflichtet, die Erdgasumstellung durchzuführen und das geltende Regelwerk des DVGW e.V. (Arbeitsblatt G 680) einzuhalten. Der darin definierte Grenzwert liegt bei 300 ppm CO unverdünnt.

Die Wartung Ihres Gasgeräts ist eine Empfehlung von EWE NETZ, um einen reibungslosen Ablauf bei der Geräteerfassung sicherzustellen. Sie garantiert nicht die Anpassbarkeit Ihres Gasgeräts an H-Gas.

Informationen zur Erdgasumstellung finden Sie auf der Website Ihres Netzbetreibers:

www.ewe-netz.de/erdgasumstellung

***EWE*netz**